

Kinnulan kunta
Tekninen toimi
Paananen Ilkka
Keskustie 45
43900 KINNULA



Tilausno 333714 (5438/VALVON24), saapunut 4.10.2024, näytteet otettu 3.10.2024 (9:15-10:00)
Näytteenottaja: Kirsi Hyvärinen

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
29586	Verkostovesi, varavesijohto lestijärveltä
29587	Verkostovesi, Scan Burger Kinnula

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	29586	29587	**STM 1352
Lämpötila	°C	9,2	12,5	
Haju			Hajuton	
Maku			Mauton	
Escherichia coli*	pmy/100 ml	0	0	<1 (V)
Koliformiset bakteerit*	pmy/100 ml	0	0	<1 (T)
Enterokokit *	pmy/100 ml	0	0	<1 (V)
Heterotrof. pesäkeluku 22 °C *	pmy/ml	4	1	
pH *		6,2	7,1	»9,5, »6,5 (T)
Sähkönjohtavuus 25 °C *	µS/cm		61	<2500 (T)
Sameus *	FNU		<0,1	
Väriiluku *	mg/l Pt		<5	
Rauta *	µg/l		<0,5	<200 (T)
Mangaani *	µg/l		<0,5	<50 (T)

Merkitöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

**STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvedet

Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamäärittäminen

LAUSUNTO

Kinnulan kunta, vesilaitos
Jatkuva valvonta

** Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset nro 1352/2015 ja 2/2023 talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta, astunut voimaan 12.1.2023.

V = laatuvaatimus, T = laatuvaatote

Veden sameus- ja väriarvon sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia.

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesäkeluvulle ei ole asetettu enimmäisarvoa mutta siinä ei saa esiintyä epätavallisia muutoksia. Verkostovesissä pesäkeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml.

VEDEN LAATU:

Varavesijohdon vesinäytteen pH-arvo alitti asetetun laatuvaatoteen.

Verkostovesinäytteet täyttivät muiden tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -vaatoteet. Niissä ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia.

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettyä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päätöksäntöissä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Y-tunnus
Yrittäjätie 24	Yrittäjätie 24			1869466-1
70150 KUOPIO	70150 KUOPIO	*044 7647203	toimisto@skyt.fi	

LAUSUNTO (jatkoa edelliseltä sivulta)

pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö

Sauli Schroderus
tutkija

MENETELMÄTIEDOT

Määrittys	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lämpötila	Lämpötila (TL8000)
Haju	Alustava haju (TL30)
Maku	Alustava maku (TL30)
Escherichia coli*	SFS 3016:2011 (TL30)
Koliformiset bakteerit*	SFS 3016:2011 (TL30)
Enterokokit*	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL30)
Heterotrof. pesäkeluku 22 °C*	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL30)
pH*	SFS 3021:1979 (TL30)
Sähkönjohtavuus 25 °C*	SFS-EN 27888:1994 (TL30)
Sameus*	SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL30)
Väriluku*	SFS-EN ISO 7887:2012, Method C (TL30)
Rauta*	ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023 (TL30)
Mangaani*	ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1:2024 ja 17294-2:2023 (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL30	SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)
TL8000	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittys	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittyspvm.
Haju	2024/29587		4.10.2024
Maku	2024/29587		4.10.2024
Escherichia coli*	2024/29586		4.10.2024
	2024/29587		4.10.2024
Koliformiset bakteerit*	2024/29586		4.10.2024
	2024/29587		4.10.2024
Enterokokit*	2024/29586		4.10.2024
	2024/29587		4.10.2024
Heterotrof. pesäkeluku 22 °C*	2024/29586	Toimitetaan pyydettyessä	4.10.2024
	2024/29587	Toimitetaan pyydettyessä	4.10.2024
pH*	2024/29586	±0,2 yks.	4.10.2024
	2024/29587	±0,2 yks.	4.10.2024
Sähkönjohtavuus 25 °C*	2024/29587	±5%	4.10.2024
Sameus*	2024/29587	Määrittysrajan alitus	4.10.2024
Väriluku*	2024/29587	Määrittysrajan alitus	4.10.2024
Rauta*	2024/29587	Määrittysrajan alitus	7.10.2024
Mangaani*	2024/29587	Määrittysrajan alitus	7.10.2024

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettyessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päättössäännöissä.